ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование **ЧУПОО Техникум «Бизнес и Право»**

Тип объекта **Учреждение среднего профессионального образования**

Место нахождения (адрес) **Белореченский р-н г.Белореченск,Чапаева,48**

Форма собственности объекта **Частная**
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор: наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и.т.д)

ИНН:
Телефон :
Количество этажей здания **3 ,** этаж расположения объекта **1-3**
Комментарий: **Вариант Б (обеспечена доступность 1 этажа здания)**

Плановая дата обследования: **04.2018**
Фактическая дата обследования: **23.04.2018**
Организация: **ЧУПОО Техникум «Бизнес и Право»**
Должность лица: **Генеральный директор**
Ф.И.О.: **Скрыльников Константин Александрович**

2. **Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов**[1]

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Значение	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[1]/ Замечания по несоответствию
Участки и территории					

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К-инвалиды-колясочники, О- инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С- инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	высота порога более 1,4 см. для обеспечения входа используется переносной пандус
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	можно использовать поручни пандуса
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не требуется	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)					
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Соответствует	
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Соответствует	уклон 1/10 (визуально) имеются согласованные с обществом инвалидов меры по приему инвалидов на объекте
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Соответствует	
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.2.13	Соответствует	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Наличие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Наличие	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Не требуется	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	

Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто-роны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	все кабинеты 1 этажа
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	С, Г, У, К	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	#	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х	Х	Х	Х	Х
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Доступен
Вход	Доступен
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Доступен
Зона оказания услуги	Доступен
Санитарно-гигиеническое помещение	Доступен
Средства информации	Доступен

«23» Апреля 2018г.
Дата составления Паспорта
специалист- эксперт
Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Свириденко Д.П.
Ф.И.О.